

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 临河北 500kV 输变电工程

项 目 编 号 发改能源[2011] 1131 号

建 设 地 点 磴口县、杭锦后旗、乌拉特后旗、临河区、

五原县和乌拉特中旗

验 收 单 位 内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局

2019 年 9 月 19 日

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 临河北 500kV 输变电工程

项目编号 发改能源[2011] 1131 号

建设地点 磴口县、杭锦后旗、乌拉特后旗、临河区、
五原县和乌拉特中旗

验收单位 内蒙古电力（集团）有限责任公司
内蒙古超高压供电局

2019 年 9 月 19 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	临河北 500kV 输变电工程	行业类别	输变电工程
主管部门 (或主要投资方)	内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古超高压供电局	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	中华人民共和国水利部 水保函[2010]32号文, 2010年3月8日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	\		
项目建设起止时间	2009年10月~2010年11月		
水土保持方案编制单位	内蒙古电力勘测设计院有限责任公司		
水土保持初步设计单位	\		
水土保持监测单位	内蒙古春田工程技术咨询有限公司		
水土保持施工单位	内蒙古送变电有限责任公司		
水土保持监理单位	内蒙古融海生态监理咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	内蒙古春田工程技术咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号），2019年9月19日，内蒙古电力（集团）有限责任公司内蒙古超高压供电局在呼和浩特主持召开了临河北500kV输变电工程水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有水土保持监测单位内蒙古春田工程技术咨询有限公司、水土保持施工单位内蒙古送变电有限责任公司、水土保持监理单位内蒙古融海生态监理咨询有限公司、验收报告编制单位内蒙古春田工程技术咨询有限公司、水土保持方案编制单位内蒙古电力勘测设计院有限责任公司等单位的代表及特邀专家共9人，会议成立了验收组（名单附后）。

建设单位分别委托内蒙古融海生态监理咨询有限公司与内蒙古春田工程技术咨询有限公司开展了本工程的水土保持工程建设监理与水土保持监测工作，监理、监测单位编制了总结报告。受建设单位委托，内蒙古春田工程技术咨询有限公司编制完成了《临河北500kV输变电工程水土保持设施验收报告》。以上报告为本次验收提供了技术支持。

会前，验收组实地查看了本工程水土保持设施实施与运行情况，查阅了有关技术资料、档案；会上，听取了建设单位关于水土保持方案实施情况和监测单位、监理单位、水土保持设施验收报告编制单位的工作汇报以及方案编制单位、施工单位的补充说明。在验收报告、监理报告、监测报告均认为该项目水土保持设施基本按照批复的水土保持方案实施完成，质量总体合格，符合国家和地方

的有关技术标准，同意验收的基础上，经质询、答疑和讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

临河北500kV输变电工程位于内蒙古自治区巴彦淖尔市，沿线经过乌拉特中旗、五原县、临河区、磴口县、杭锦后旗和乌拉特后旗。本工程为新建建设类项目，建设规模为：新建临河北500千伏变电站；扩建德岭山500千伏变电站（既有站区纳入防治责任范围）；新建500千伏输电线路238.8公里（其中磴口金牛电厂～临河北500千伏变电站线路69.8公里、临河北500千伏变电站～德岭山500千伏变电站线路169公里）。新建铁塔共583基。本工程总占地108.74公顷，其中永久占地25.43公顷、临时占地83.31公顷，占地类型为草地、林地和耕地，本工程共动用土石方总量52.06万方，其中挖方量为26.03万方，填方量26.03万方，无弃方。本工程于2009年10月动工，2010年11月全部建成，总工期14个月。总投资58293万元。

（二）水土保持方案批复情况

2010年3月8日，中华人民共和国水利部以水保函[2010]32号文对本工程水土保持方案予以批复。方案确定的水土流失防治责任范围为141.4公顷，其中项目建设区109.42公顷，直接影响区31.98公顷。经核定，工程实际发生水土流失防治责任范围为108.74公顷。

（三）水土保持初步设计情况

主体工程初步设计中水土保持部分进行了初步设计。

（四）水土保持监测情况

2019年4月，受建设单位委托，内蒙古春田工程技术咨询有限公司对本工程开展了水土保持监测工作，2019年8月编制完成了《临河北500kV输变电工程水土保持监测总结报告》，监测报告主要结论为：工程采取了适宜的水土保持措施，防治效果明显，人为水土流失得到有效控制；水土流失防治指标达到了水土保持方案设计要求，其中：扰动土地整治率达到98%，水土流失总治理度达到98%，土壤流失控制比达到1，拦渣率达到95%，林草植被恢复率达到97%，林草覆盖率达到28%。各项指标监测值均达到方案设计目标值，各项水土保持设施运行正常，较好的发挥了水土保持功能。

（五）验收报告编制情况和主要结论

受建设单位委托，内蒙古春田工程技术咨询有限公司开展了水土保持设施验收报告的编制工作，提交了《临河北500kV输变电工程水土保持设施验收报告》，验收报告主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了水土保持监测、监理工作，依法履行了水土保持法定程序；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持工程质量总体合格，水土保持设施运行正常；水土保持后续管理维护责任落实；项目水土保持设施具备验收条件。










（六）验收结论

该项目实施过程中，落实了水土保持方案及批复文件要求，基本完成了水土流失预防和治理任务，水土保持设施质量总体合格，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/职称	签字	备注
组长	翟春雨	内蒙古电力(集团)有限责任公司 内蒙古超高压供电局	处长		建设单位
成 员	王艳军	内蒙古电力(集团)有限责任公司 内蒙古超高压供电局	副高		
	于亚文	内蒙古自治区 水土保持监测站	正高		特邀专家
	高剑	内蒙古春田工程技术 咨询有限公司	工程师		验收报告编 制单位
	王广苏	内蒙古春田工程技术 咨询有限公司	工程师		监测单位
	李龙	内蒙古融海生态监理咨询 有限公司	工程师		监理单位
	滕媚	内蒙古融海生态监理咨询 有限公司	工程师		
	张灵军	内蒙古电力勘测设计院有限 责任公司	高级 工程师		水土保持方 案编制单位
	郭林	内蒙古送变电有限责任公司	项目经理		施工单位